

1. Verlängerung

Prüfbericht

Nr. 2008-B-0206/06

1. Ausfertigung

Auftraggeber: G + H Isolierung GmbH
Leuschnerstraße 2
D-97084 Würzburg

Inhalt des Auftrages: Prüfung der vertikalen Flammenausbreitung an senkrecht angeordneten Kabelbündeln in Anlehnung an DIN EN 50266-2-2, Prüffart A, (IEC 60332 Teil 3 – 22, Kategorie A), Kabelleiter komplett umhüllt mit der Brandschutzbandage „G + H Pyroment® KVB 2000 / W“

Prüfgegenstand: Kabelbelegung ähnlich DIN 4102 Teil 9, Mischbelegung

Berichtsdatum: 31. März 2008

Verlängerung der Gültigkeit: unbefristet

Die 1. Verlängerung des Prüfberichts gilt nur in Verbindung mit dem Prüfbericht Nr. 2008-B-0206/06 vom 31. März 2008 und darf nur gemeinsam mit diesem verwendet werden.

Diese Verlängerung des Prüfberichtes umfasst 1 Seite.

Freiberg, den 03. April 2013



Dr.-Ing. Meißner
Prüfstellenleiter Brandschutz



Dipl.-Ing. Neubert
Prüfingenieur Brandschutz

Veröffentlichungen von Prüfberichten, auch auszugsweise, und Hinweise auf Prüfungen zu Werbezwecken bedürfen in jedem Einzelfalle der schriftlichen Einwilligung der MPA Dresden GmbH. Die einzelnen Blätter dieses Prüfberichtes sind mit dem Dienststempel der MPA Dresden GmbH versehen.